

# SETUP TECH HOLDING, S. A.

R.U.C. 2365128-1-799854 D.V. 7

Panamá, 04 de abril de 2022.

**Coronel.**  
**Abdiel Solís Pérez.**  
**Director General**  
**Benemérito Cuerpo De Bomberos**  
**De La República de Panamá.**  
**Presente. –**

La misiva tiene como finalidad **certificar** la revisión y prueba de hermeticidad del Sistema de Húmedo Contraincendios del **PH Bahía Playa Serena**, en Playa Serena, corregimiento de Nueva Gorgona, distrito de Chame en la provincia de Panamá Oeste, República de Panamá.

Este sistema está listo para su uso, ya que el mismo ha sido verificado y probado según la NFPA 25 "Mantenimiento de Sistemas Contraincendios", NFPA 20 "Sistemas de Bombas Contraincendios", NFPA 13 "Sistema de Rociadores Contraincendios", NFPA 14 "Estaca y gabinetes con mangueras contraincendios" y de acuerdo a la reglamentación y normas vigentes de la DINASEPI.

Al sistema se le realizó prueba de hermeticidad a 200 psi por un periodo de dos (2) horas.


Generales del sistema:

- El sistema abastece agua a dos (2) estacas para cada torre del edificio.
- La Torre 1 cuenta con 27 niveles, cada uno con una estación de prueba y un gabinete con manguera.
- La Torre 2 cuenta con 29 niveles cada uno con una estación de prueba y un gabinete con manguera.
- El edificio cuenta con 2 sótanos en común, cubiertos con rociadores.
- El sistema de bombas contraincendios se revisa periódicamente y el mismo cuenta con una bomba principal de 500gpm a 180 psi.

El sistema está 100% óptimo para su utilización en supresión temprana de incendios.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la acogida que le puedan brindar a mi solicitud, me despido.

Atentamente;



Ing. Joe Barrios.  
Ing. Electromecánico.  
Licencia N° 2006-024-052.

